ERP 10

ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

COLONIES DE VACANCES

TYPE « R »

Références : - arrêté du 25 juin 1980 ;
- arrêté du 4 juin 1982.

1. GENERALITES

Les dispositions de l'arrêté du 4 juin 1982 sont applicables aux locaux :

- des établissements d'enseignement ;
- d'internat (enseignement primaire et secondaire) ;
- collectifs des résidences universitaires ;
- des colonies de vacances dans lesquels l'effectif est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
 - . écoles maternelles :
 - sous-sol : interdit,
 - étages : quel que soit l'effectif,
 - RDC : 100 ;
 - . autres établissements :
 - sous-sol : 100,
 - étages : 100,
 - RDC : 200,
 - au total : 200 ;
- quel que soit l'effectif s'il comprend au moins 20 pensionnaires (30 pour les colonies de vacances si le bâtiment comporte au plus 2 étages sur RDC).

L'effectif est déterminé suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement.

2. DEGAGEMENTS

2.1 LARGEUR DES DEGAGEMENTS

En atténuation à l'article CO 36, pour les dégagements de 3 UP et plus la largeur type de l'unité de passage est ramenée à 0,50 m. dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire.

2.2 ESCALIERS

- distance à parcourir pour atteindre un escalier : 40 m. (30 m. dans les parties en cul-de-sac) ;
- absence de protection des escaliers si aucun local réservé au sommeil n'est aménagé :
 - . dans un bâtiment R + 1 ayant moins de 150 personnes à l'étage,
 - . pour un seul escalier supplémentaire dans un bâtiment R + 2.

3. DESENFUMAGE

3.1 BATIMENTS R + 1

Désenfumage des escaliers desservant les locaux réservés au sommeil.

3.2 BATIMENTS DE PLUS D'UN ETAGE SUR REZ-DE-CHAUSSEE

3.21 Comportant des locaux réservés au sommeil ou à risques particuliers

Mise à l'abri des fumées ou désenfumage des circulations horizontales encloisonnées.

3.22 Ne comportant pas de locaux réservés au sommeil ou à risques particuliers

- soit désenfumage de tous les locaux ;
- soit mise à l'abri des fumées ou désenfumage des circulations horizontales encloisonnées.

3.3 BATIMENTS AYANT DES SOUS-SOLS ACCESSIBLES AU PUBLIC

Toutes les circulations accessibles au public.

4. MOYENS DE SECOURS

- extincteurs à eau pulvérisée (1 appareil/200 m²) ;
- distance maxi pour atteindre un appareil : 15 m. ;
- extincteurs appropriés aux risques ;
- système de sécurité incendie de catégorie A :
 - bâtiment avec locaux à sommeil,
 - bâtiment de 3 niveaux au plus sans exigence de résistance au feu des structures,
 - établissements de 1^{re}, 2^e, 3^e catégories et 4^e catégorie avec locaux à sommeil recevant des handicapés circulant en fauteuil roulant.

Si bâtiment avec locaux à sommeil : détection automatique incendie dans tous les locaux et dégagements.

Dans tous les autres cas :

- alarme du type 2 b pour les établissements de 1^{re}, 2^e et 3^e catégories ;
- alarme du type 4 en 4^e catégorie ;
- alerte : téléphone urbain.