ERP 13

SALLES DE DANSE – SALLES DE JEUX DU TYPE « P »

Références : - arrêté du 25 juin 1980 ;
- arrêté du 7 juillet 1983.

1. GENERALITES

1.1 CLASSEMENT

- 20 personnes en sous-sol ;
- 100 personnes en étage ou autres ouvrages en élévation ;
- 120 personnes au total ;
- si aménagements scéniques ou installations de projection : voir type « L ».

1.2 CALCUL DE L'EFFECTIF

4 personnes/3 m² de la surface de la salle, déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges.

1.3 INSTALLATIONS PARTICULIERES

Soumises aux notes techniques particulières du ministère de l'intérieur.

2. CONSTRUCTION

- seul le cloisonnement traditionnel est autorisé ;
- l'atténuation de la stabilité au feu pour les bâtiments de 3 niveaux au plus prévue par l'article CO 15 n'est pas applicable qu'aux salles de danse ;
- sont considérés comme locaux à risques importants les locaux de stockage des bandes sonores et des disques (non utilisés au cours de la soirée) ;
- sont considérés comme locaux à risques moyens, les locaux de réserve d'articles de cotillons, offices et linge.

3. DEGAGEMENTS

- seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec les tiers ;
- les vestiaires sont autorisés, mais en dehors du tracé des chemins de circulation et dans les escaliers ;
- si les vêtements sont suspendus le long du chemin de circulation, celui-ci est augmenté d'une largeur de 0,60 m. ;
- si la régie est dans la salle ; elle est séparée du public par:
 - . une paroi de hauteur 2 m, au dessus du plancher accessible au public,
 - . ou une zone libre matérialisée de 1 m au moins autour de régie.

4. AMENAGEMENTS

- les plafonds et les éléments translucides sont classés M1 ;
- les éléments flottants de décoration et l'habillage sont classés M1 ;
- les plantes artificielles sont en matériaux M2 ;
- les vélums sont interdits.

5. DESENFUMAGE

Obligatoire pour :

- les salles de danse en sous-sol quelle que soit la surface ;
- les salles de jeux en sous-sol si la surface est $> 100 \text{ m}^2$;
- les salles de danse comportant des mezzanines ou des planchers partiels ;
- les autres salles en rez-de-chaussée ou en étage si la surface est $> 300 \text{ m}^2$.

Si l'établissement est équipé d'un SSI de catégorie A, le désenfumage doit être commandé par la détection automatique d'incendie.

6. ECLAIRAGE

- lampes mobiles admises sur les tables seulement ;
- bougies interdites ;
- éclairage d'ambiance peut être mis à l'état de veille s'il gêne certains effets lumineux, mais doit être rétabli si l'éclairage normal fait défaut.

7. MOYENS DE SECOURS

- extincteurs : 1 de 6 l par 200 m^2 et par niveau ;
- RIA peuvent être imposés en particulier si l'une des portes des salles est à plus de 30 m. de l'accès à un escalier ;
- colonne sèche si $H > 18 \text{ m}$. ;
- service de sécurité incendie peut être imposé après avis de la commission de sécurité pour les établissements de 1^{re} catégorie et les complexes de loisirs sinon, employés entraînés à la manœuvre des moyens ;
- systèmes de sécurité incendie :
 - . établissements de 1^{re} catégorie : catégorie A,
 - . établissements de 2^e catégorie : catégorie B,
 - . établissements de 3^e catégorie
 - . salles de danse 4^e catégorie en sous-sol
 - . autres établissements de danses : alarme : alarme du type 3,
 - . autres établissements de jeu : alarme du type 4 ;
- détecteurs inclus dans le système de sécurité incendie de catégorie A :
 - . insensibles aux effets d'ambiance,
 - . installés dans tous les locaux et dégagements accessibles au public et les locaux à risques importants ;
- dans le cas d'alarme de type 1, 2 et 3 le déclenchement de l'alarme générale entraîne la diffusion automatique d'un message préenregistré prescrivant l'ordre d'évacuation. En outre, l'alarme générale doit être précédée automatiquement :
 - . de l'arrêt de la sonorisation,
 - . de la mise en lumière normale (ou d'ambiance) ;
- systèmes d'alerte :
 - . ligne directe ou avertisseur privé dans les établissements de 1^{re} catégorie et les complexes importants,
 - . TU dans les autres établissements.